

Приложение 4 к приказу от
19 сентября 2025 г. №139/3



**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕПЛАНОВОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА**

№ темы	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ	минут
1.	Изменения в Правилах противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	10
2.	Общие положения Приказа МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	10
3.	Ознакомление с Порядок обучения мерам пожарной безопасности	15
4.	Ознакомление с Инструкцией о мерах пожарной безопасности	15
Итого		50 мин

ВНЕПЛАНОВЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".

1. Изменения в «Правилах противопожарного режима», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

1.1. Постановлением Правительства РФ от 24.10.2024 №1392 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

1.1. Изменения направлены на уточнение требований пожарной безопасности, устранение неточностей в формулировках и приведение терминологии в соответствие с действующими нормативными документами.

1.1. Во всех пунктах Правил противопожарного режима термин "крыши (покрытия)" заменен на "кровли" в целях приведения терминологии в соответствие с требованиями строительных норм и правил.

1.2. В пункте 2.2в Правил термин "размещать" заменен на "располагать" при описании запретов на установку временных сооружений и торговых объектов.

1.3. Терминологические изменения не влияют на существо требований, но обеспечивают единообразие применения нормативных документов в области пожарной безопасности.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ И ПРОХОДАМ

1.4. Пункт 2.2а Правил противопожарного режима утратил силу, что означает отмену ранее действовавших ограничений, предусмотренных данным пунктом.

1.5. В пункте 2.2б расширен перечень предметов, запрещенных для размещения на путях эвакуации, в коридорах, лестничных клетках, в вестибюлях и лифтовых холлах, за счет включения детских колясок и велосипедов.

1.6. Пункт 2.2в дополнен запретом на размещение нестационарных торговых объектов в местах, не предназначенных для их установки в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

1.7. Работники должны знать, что загромождение путей эвакуации любыми предметами, включая детские коляски, велосипеды и нестационарные торговые объекты, категорически запрещается.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

1.8. Введен запрет на прокладку электрической проводки без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию, что направлено на снижение риска возникновения пожара от электрических источников зажигания.

1.9. Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию только при условии применения средств дополнительной защиты: на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов.

1.10. Требования к прокладке электропроводки распространяются как на стационарные электрические сети, так и на временные электрические соединения.

1.11. Работники, осуществляющие монтаж, ремонт или эксплуатацию электрооборудования, обязаны соблюдать новые требования к прокладке электропроводки по горючим основаниям.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1.12. Во всех пунктах Правил, касающихся первичных средств пожаротушения, введено требование об их пригодности к эксплуатации, что означает не только исправность, но и готовность к немедленному использованию.

1.13. Понятие "пригодными к эксплуатации" включает в себя соответствие всем техническим требованиям, наличие действующих сроков технического обслуживания и проверок, а также отсутствие внешних повреждений.

1.14. Ответственные лица обязаны регулярно проверять не только исправность первичных средств пожаротушения, но и их готовность к эксплуатации в соответствии с требованиями технической документации.

1.15. Средства пожаротушения, не соответствующие критериям пригодности к эксплуатации, подлежат замене или ремонту в установленные сроки.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ

1.16. Установлено требование об обеспечении средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара с учетом сроков их хранения (годности).

1.17. Требование об учете сроков годности означает обязательность проверки дат изготовления, сроков годности и условий хранения средств индивидуальной защиты.

1.18. Формулировка "при их наличии" указывает на то, что требование распространяется на объекты, где средства индивидуальной защиты предусмотрены нормативными документами или проектными решениями.

1.19. Ответственные лица обязаны вести учет сроков годности средств индивидуальной защиты и обеспечивать их своевременную замену.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ДОКУМЕНТАЦИИ

1.20. Пункт 2.20 Правил дополнен требованием о размещении планов эвакуации людей при пожаре наряду с другими обязательными документами по пожарной безопасности.

1.21. Планы эвакуации людей при пожаре должны размещаться на видных местах, соответствовать фактической планировке помещений и регулярно актуализироваться.

1.22. В пункте 3.8 уточнено, что руководитель организации обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с технической (проектной) документацией на здания, сооружения и объекты.

1.23. Ссылка на техническую (проектную) документацию подчеркивает необходимость соблюдения проектных решений в области пожарной безопасности.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

1.24. Введен новый пункт 4.10¹, устанавливающий требования к размещению газовых баллонов для бытовых целей в зданиях различного назначения.

1.25. Газовые баллоны для бытовых целей должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами), выполненных из негорючих материалов.

1.26. Конструкции для размещения газовых баллонов должны закрывать верхнюю часть баллонов и редуктор, обеспечивая защиту от внешних воздействий.

1.27. Газовые баллоны должны размещаться у глухой стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

1.28. Требования к размещению газовых баллонов направлены на предотвращение распространения возможного пожара на здание и обеспечение безопасной эвакуации людей.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ЗДАНИЯМ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

1.29. Уточнены требования к обеспечению обслуживающего персонала электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.

1.30. Установлено требование об обеспечении средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.

1.31. Средства индивидуальной защиты должны обеспечиваться с учетом сроков их хранения (годности) и при их наличии в соответствии с нормативными требованиями.

1.32. Ответственные лица обязаны обеспечивать регулярную проверку работоспособности электрических фонарей и контроль сроков годности средств индивидуальной защиты.

2. Общие положения Приказа МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа,

требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"

2.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа несет руководитель учреждения.

2.2. Руководителем учреждения определяются порядок и сроки обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации:

2.3. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

2.4. В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться дистанционно.

2.5. Обучение дистанционных работников проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником трудовой функции дистанционно.

2.6. Основной целью проведения противопожарных инструктажей является доведения до работников учреждения обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности оборудования, имеющихся в учреждении систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

2.7. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов на бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

2. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности

2.1. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в учреждении:

- руководитель учреждения – по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для лиц, являющихся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек;

- лица, которые являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности в учреждении, назначенными руководителем учреждения – по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для лиц, являющихся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек;

- должностные лица, назначенные руководителем учреждения ответственными за проведение противопожарного инструктажа в учреждении – по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа.

2.2. Ответственные лица должны соответствовать квалификационным критериям, установленным профстандартом «Специалист по пожарной профилактике». При несоответствии данным требованиям обязательно прохождение дополнительного профессионального обучения по программам переподготовки в сфере пожарной безопасности для следующих категорий:

- Лиц без среднего профессионального или высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» либо направлению «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность»)

- Специалистов, не обладающих профессиональными компетенциями в области пожарной безопасности, полученными во время среднего профессионального или высшего образования (отсутствуют документы о прохождении учебных курсов, дисциплин или модулей по обеспечению пожарной безопасности)

2.3. Периодичность обучения лиц, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, установлена из расчета не реже 1 раза в 5 лет с момента последнего аналогичного обучения, если иное не установлено локальным нормативными актами организации.